

EINWOHNERGEMEINDE 4233 MELTINGEN

BAUGESUCH

KANALISATIONS- + WASSERANSCHLUSS

Baugesuch:

Parzelle GB Nr.:

Strasse:

Bauvorhaben:

Bauleitung:

Kanalisationsanschluss:

Eingang des Gesuches:

Prüfungsbericht vom:

Bemerkungen:

- Die Erhebungen der bestehenden Werkleitungen wie Kanalisation, Wasser, EBM, TT, TV etc. ist Sache der Bauherrschaft. Die Gemeinde lehnt allfällige Ansprüche aus Nichtbeachtung dieser Vorschrift ab.
- Die Leitungen müssen vor dem Eindecken durch den Beauftragten der Bau- und Wasserkommission abgenommen und eingemessen werden.
Meldung mind. 48 Stunden vor Abnahme!
- Bei Strassenaufbrüchen von Gemeindestrassen muss auf die ganze Grabentiefe frostsicheres Material eingefüllt und schichtenweise verdichtet werden. Vor dem Einbau der HMT sind die Grabenränder nachzuschneiden. HMT-Einbau mind. 7 cm oder 170 kg/m², die Aufbrüche sind sofort instandzustellen.
- Aufbrüche in Kantonsstrasse gemäss Weisungen des Kreisbauamtes Dornach. Die erforderliche Aufbruchbewilligung ist beim Kanton einzuholen.
- Für Strassenabsperungen und Umleitungen ist eine Bewilligung der Bau- und Wasserkommission einzuholen.

Dimension und Art der Ableitungen: _____

Anschluss der neuen Leitungen:

1. in best. Schacht, Durchmesser _____ Nr. _____ Eigentümer: Gemeinde
 Privat

2. mit neuem KS, Durchmesser _____ cm Tiefe _____ cm

3. in best. Kanalisationsleitung (ohne KS) auf 2/3 Höhe:
zwischen KS Nr. _____ und KS Nr. _____ Durchm. der best. Leitung _____ cm

4. im Trennsystem _____

5. im Mischsystem _____

Bemerkungen:

Skizze:

Prüfungsbericht:

Der Kanalisationsanschluss kann mit den oben erwähnten Auflagen bewilligt werden.

4233 Meltingen, _____

Bau- + Wasserkommission

Abnahme der Leitung:

1. Anschlussmuffe _____

2. Anschluss KS _____

3. Ausführung des Anschlusses durch:

4. Einmass der Leitung: _____

